

原设备分布平面图



大样图



滚料车间平面图



滚料车间水槽及设备安装位置平面图



滚料车间水管平面图



滚料车间桥架平面图

滚料车间改造方案	
设计	
时间	2022.5.17
图纸说明	1、桥架材质使用耐火金属桥架。 2、配电箱与水管架空安装，配电箱设置防水措施； 3、支撑架、桥架、配电箱等均需做防腐处理； 4、挡水墙以内地面均需做倾向主水沟的坡度； 5、主水沟末端高度为离地-20cm高度，污水排出口离地-40cm，末端往污水排出端作缓坡； 6、主、支水沟沟底与沟壁必须最后以水泥砂浆抹面，形成光面； 7、盖板单块承重200KG以上建议使用不锈钢格栅式，水沟需做水篦子； 8、设备基础面为水平面高出完成面5cm，根据设备图纸进行预埋预留地脚螺栓； 9、原滚料车间设备动力电取自滚料车间动力配电箱，原机分规划安装设备动力电取自机分车间动力配电箱。